



重庆市巴南区人民政府办公室 关于印发巴南区分散式饮用水水源保护范围 划分方案（第二批）的通知

巴南府办发〔2022〕51号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经区政府同意，现将《巴南区分散式饮用水水源保护范围划分方案（第二批）》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市巴南区人民政府办公室

2022年6月28日

（此件公开发布）



巴南区分散式饮用水水源保护范围 划分方案（第二批）

序号	供水工程名称	水源名称	水源类型	所在乡镇	保护范围
1	龙洲湾街道盘龙村同心饮水工程	同心地下水	地下水型	龙洲湾街道	取水口周边 30 米范围
2	龙洲湾街道盘龙村泡东沟饮水工程	泡东沟山坪塘	湖库型	龙洲湾街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
3	龙洲湾街道团结村一社饮水工程	尖山子地下水	地下水型	龙洲湾街道	取水口周边 30 米范围
4	龙洲湾街道沿河村 6、7 社饮水工程	苦竹林山泉水	水窖型	龙洲湾街道	集水场地区域
5	龙洲湾街道沿河村 8 社神水洞饮水工程	八块田山坪塘	湖库型	龙洲湾街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
6	龙洲湾街道沿河村 8 社老鹰窝饮水工程	烂泥沟山坪塘	湖库型	龙洲湾街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
7	鱼洞街道仙池村饮水工程	苦竹沟山坪塘	湖库型	鱼洞街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
8	南泉街道艾乐村饮水工程	白庙社山坪塘	湖库型	南泉街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
9	一品街道燕云村 1 社人饮工程	梅垭寺山坪塘	湖库型	一品街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
10	一品街道燕云村 5 社人饮工程	曹家沟地下水	地下水型	一品街道	取水口周边 30 米范围
11	一品街道永益村 10 社人饮工程	桥函浅井水	水窖型	一品街道	集水场地区域
12	一品街道金田村 2 社新房子人饮工程	新房子深井水	水窖型	一品街道	集水场地区域
13	一品街道金田村 2 社大坡人饮工程	大坡浅井水	水窖型	一品街道	集水场地区域
14	南彭街道水竹村小桥供水工程	弯角山坪塘	湖库型	南彭街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
	南彭街道水竹村垭口供水工程	弯角山坪塘	湖库型	南彭街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
15	南彭街道塔落村黄角墩饮水工程	板子桥水库	湖库型	南彭街道	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
16	惠民街道胜天村大浸水饮水工程	祥和社大浸水	地下水型	惠民街道	取水口周边 30 米范围
17	界石镇桂花饮水工程	石桥水库	湖库型	界石镇	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
18	接龙镇春龙村双桂片饮水工程	玉河沟	河流型	接龙镇	取水口上游不小于 1000 米，下游不小于 100 米，两岸纵深不小于 50 米，但不超过集雨范围。
19	接龙镇中山村饮水工程	干沟山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
20	接龙镇中山村后湾片饮水工程	黄旦沟山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
21	接龙镇关塘村饮水工程	菩萨沟山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围
22	接龙镇河嘴村饮水工程	铜锣峡山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围



重庆市巴南区人民政府行政规范性文件

23	接龙镇青山村饮水工程	漆树湾山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
24	接龙镇新槐村锅厂湾饮水工程	锅厂湾山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
25	接龙镇柴坝村饮水工程	芭蕉湾山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
26	接龙镇铁矿村饮水工程	半边大丘水库	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
27	接龙镇碑垭村观音沟饮水工程	观音沟山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
28	接龙镇碑垭村马赵饮水工程	上私立湾山坪塘	湖库型	接龙镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
29	东温泉镇锡滩村饮水工程	小瓦房山泉水	地下水型	东温泉镇	取水口周边 30 米范围
30	东温泉镇东泉村楼房嘴饮水工程	楼房咀山泉水	地下水型	东温泉镇	取水口周边 30 米范围
31	东温泉镇东泉村茶园饮水工程	沟的山泉水	地下水型	东温泉镇	取水口周边 30 米范围
32	东温泉镇双星村饮水工程	龙神口山坪塘	湖库型	东温泉镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
33	东温泉镇红峰村饮水工程	长岭山泉水	地下水型	东温泉镇	取水口周边 30 米范围
34	东温泉镇黄金林村花园饮水工程	花园山泉水	地下水型	东温泉镇	取水口周边 30 米范围
35	东温泉镇黄金林村新田河坝饮水工程	新田山泉水	地下水型	东温泉镇	取水口周边 30 米范围
36	东温泉镇锡滩村胡栗树饮水工程	渣口石山坪塘	湖库型	东温泉镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
37	东温泉镇碾沱村山仑湾饮水工程	刺猪沟山坪塘	湖库型	东温泉镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
38	东温泉镇黄金林村四合头饮水工程	威峰山水库	湖库型	东温泉镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
	东温泉镇新楼村饮水工程	威峰山水库	湖库型	东温泉镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
39	巴南区东温泉镇双星村砖房片区饮水工程	万家湾山坪塘	湖库型	东温泉镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
40	木洞镇景星村梭罗湾饮水工程	梭罗湾山坪塘	湖库型	木洞镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围。中转水池按照湖库型划分原则,半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
41	木洞镇景星村黄耳沟饮水工程	黄耳沟山坪塘	湖库型	木洞镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
42	木洞镇水口寺村苦竹沟饮水工程	苦竹沟煤洞	地下水型	木洞镇	取水口周边 30 米范围
43	木洞镇土地垭村四合头饮水工程	温家沱十八沟钻井	地下水型	木洞镇	取水口周边 30 米范围
44	圣灯山镇大沟村 4 社饮水工程	大沟村 4 社山泉水	水窖型	圣灯山镇	集水场地区域
45	圣灯山镇大沟村 8 社饮水工程	大沟村 8 社山泉水	水窖型	圣灯山镇	集水场地区域



重庆市巴南区人民政府行政规范性文件

46	圣灯山镇大沟村新房子饮水工程	后头湾水库	湖库型	圣灯山镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
47	圣灯山镇梁岗村饮水工程	石桥水库	湖库型	圣灯山镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
48	圣灯山镇思栗村饮水工程	土地河水库	湖库型	圣灯山镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
49	安澜镇小龙村厅上饮水工程	松树桥水库	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
	安澜镇平滩村淞湖饮水工程	松树桥水库	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
50	安澜镇坝上村土岩子饮水工程	土岩子山泉水	水窖型	安澜镇	集水场地区域
51	安澜镇巴联村大石堡饮水工程	大石堡山泉水	水窖型	安澜镇	集水场地区域
52	安澜镇巴联村烂湾饮水工程	烂湾山泉水	水窖型	安澜镇	集水场地区域
53	安澜镇永寿村饮水工程	花石洞溪沟水	河流型	安澜镇	取水口上游不小于 1000 米,下游不小于 100 米,两岸纵深不小于 50 米,但不超过集雨范围
54	安澜镇巴联村洗谷凼饮水工程	长生沟水库	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
	安澜镇五通村二社饮水工程	长生沟水库	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
55	安澜镇五通村 6 社竹田沟饮水工程	大堰沟地下水	地下水型	安澜镇	取水口周边 30 米范围
56	安澜镇五通村 1 社龙洞饮水工程	洞子上地下水	地下水型	安澜镇	取水口周边 30 米范围
57	安澜镇湾湾村上杜家湾饮水工程	五通水库	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
58	安澜镇思林村碾槽湾饮水工程	碾槽湾山坪塘	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
59	安澜镇思林村瓦厂湾饮水工程	瓦厂湾山泉水	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
60	安澜镇思林村一碗水饮水工程	一碗水山坪塘	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
61	安澜镇顶山村岭岗饮水工程	岭岗山坪塘	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
62	安澜镇顶山村上竹林饮水工程	上水竹林山泉水	水窖型	安澜镇	集水场地区域
63	安澜镇顶山村蚂蟥湾饮水工程	蚂蟥湾山坪塘	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
64	安澜镇坝上村楼底下饮水工程	楼底下水库	湖库型	安澜镇	取水口半径 200 米范围的区域,但不超过集雨范围
65	渝江水务公司仁流供水工程	棕嘴河沟	河流型	安澜镇	取水口上游不小于 1000 米,下游不小于 100 米,两岸纵深不小于 50 米,但不超过集雨范围
66	石龙镇大连村供水工程	覃家扁	水窖型	石龙镇	集水场地区域
67	石龙镇花石社区供水工程	花石河	河流型	石龙镇	取水口上游不小于 1000 米,下游不小于 100 米,两岸纵深不小于 50 米,但不超过集雨范围



重庆市巴南区人民政府行政规范性文件

68	石龙镇柏树村金竹林饮水工程	芦沟河	河流型	石龙镇	取水口上游不小于 1000 米, 下游不小于 100 米, 两岸纵深不小于 50 米, 但不超过集雨范围
69	石龙镇白马村供水工程	碗厂沟山坪塘	湖库型	石龙镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
70	石龙镇中伦村黄泥堡饮水工程	肖家湾	地下水型	石龙镇	取水口周边 30 米范围
71	姜家镇平原村刘家坪饮水工程	大炉厂沟	地下水型	姜家镇	取水口周边 30 米范围
72	姜家镇槐园村赵家湾饮水工程	新房子山坪塘	湖库型	姜家镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
73	姜家镇槐园村板栗饮水工程	卷洞桥	地下水型	姜家镇	取水口周边 30 米范围
74	姜家镇河面坝村野鸭池饮水工程	大水沟山坪塘	湖库型	姜家镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
	姜家镇河面坝村大水沟饮水工程	大水沟山坪塘	湖库型	姜家镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
75	姜家镇蔡家寺村四伙头饮水工程	鸭溪河地下水	地下水型	姜家镇	取水口周边 30 米范围
76	姜家镇蔡家寺村新民饮水工程	新民水库	湖库型	姜家镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
77	姜家镇蔡家寺村喻家坡饮水工程	老皇沟	河流型	姜家镇	取水口上游不小于 1000 米, 下游不小于 100 米, 两岸纵深不小于 50 米, 但不超过集雨范围
78	姜家镇水源村白杨沟饮水工程	茨竹沟	湖库型	姜家镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
79	姜家镇水源村水口庙饮水工程	茶林沟	地下水型	姜家镇	取水口周边 30 米范围
80	姜家镇水源村杨家屋基饮水工程	白房子沟	河流型	姜家镇	取水口上游不小于 1000 米, 下游不小于 100 米, 两岸纵深不小于 50 米, 但不超过集雨范围
81	麻柳嘴镇八角村南坪坝饮水工程	长江(麻二浩)	河流型	麻柳嘴镇	水域保护范围: 取水口上游 1000 米至下游 100 米, 取水口侧的航道边界线到岸边多年平均水位 175 米对应的高程线之间的水域。陆域保护范围: 岸边多年平均水位 175 米对应的高程线纵深 50 米范围内的陆域, 但不超过流域分水岭范围, 陆域沿岸长度与保护范围水域长度相同。
82	麻柳嘴镇感应村磨子堡工程	磨子堡山坪塘	湖库型	麻柳嘴镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
83	麻柳嘴镇感应村子山沟饮水工程	子山沟及龙潭沟	地下水型	麻柳嘴镇	取水口周边 30 米范围
84	麻柳嘴镇感应村石道场饮水工程	棉草湾及芭蕉沟地下水	地下水型	麻柳嘴镇	取水口周边 30 米范围
85	麻柳嘴镇人和桥村兴隆饮用水工程	殷家沟	地下水型	麻柳嘴镇	取水口周边 30 米范围



重庆市巴南区人民政府行政规范性文件

86	麻柳嘴镇人和桥村 1 社喻家沟饮水工程	磨子湾	地下水型	麻柳嘴镇	取水口周边 30 米范围
	麻柳嘴镇人和桥村 2 社磨子湾饮水工程	磨子湾	地下水型	麻柳嘴镇	取水口周边 30 米范围
87	二圣镇巴山村垭口社饮水工程	沙沟湾塘	湖库型	二圣镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
88	双河口镇塘湾村黄家枯井饮水工程	李家湾山坪塘	湖库型	双河口镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
89	石滩镇万能村大围社饮水安全工程	漆树湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
	石滩镇万能村大围社饮水安全工程	漆树湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
90	石滩镇天台村后沟社饮水安全工程	胡家庆山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
91	石滩镇天台村天生桥社饮水安全工程	浸湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
92	石滩镇天台村白石社饮水安全工程	榭栗湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
93	石滩镇天台村盐井坝社饮水安全工程	元木沟	水窖型	石滩镇	集水场地区域
94	石滩镇双寨村鸡公山社饮水安全工程	沙湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
95	石滩镇双寨村和平社饮水安全工程	城门湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
96	石滩镇双寨村朝阳坝社饮水安全工程	水库湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
97	石滩镇双寨村新砖房社饮水安全项目	高粱地湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
98	石滩镇双寨村双寨子社饮水安全工程	梯子口水库	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
99	石滩镇方斗村方斗山社饮水安全工程	下当沟山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
100	石滩镇方斗村坪上社饮水安全工程	烂田湾山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
101	石滩镇方斗村庞家坝片区饮水安全项目	学堂河熊家坝	地下水型	石滩镇	取水口周边 30 米范围
102	石滩镇方斗村石仓社饮水安全项目	丰岩山坪塘	湖库型	石滩镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围
103	天星寺镇芙蓉村白家湾饮水工程	白家湾山坪塘	湖库型	天星寺镇	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围